

ASANSÖR KONTROL PANELİ



26 Kat 8 asansör kontrol edebilir.
Katlara çıkışlar yetkilendirilebilir ve sınırlandırılabilir.
Belirlenmiş katlara sadece yetkisi olan
kişilerin çıkmasına izin verir.

Çalışma Modu	: Asansör kontrol.
Okuyucu Tipleri	: EM Kart, mifare kart, parmak izi okuyucu, şifreli giriş.
Çalışma Sıcaklığı	: -25°C / 75°C
Nemlilik	: 10-90%
Çalışma Voltajı	: DC10.8-14V->Standard DC12V
Güç Sarfıyatı	: 500mA
Data Kapasitesi	: 100K
Arayüz	: RS485 ve TCP/IP.
İletişim Mesafesi	: RS485 bağlantı 1200m. Dönüşüm frekansı 19200 baud ->19200 8,1,n

